

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 85 городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, 450065, Республика Башкортостан город Уфа, улица
Кулибина, дом 38

ОГРН 1030204436646 ИНН 0277041222 КПП 027701001

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07- 30

от 27 февраля 2019 г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа
№ 85 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
450017, Республика Башкортостан, город
Уфа, улица Кулибина, дом 38
место выдачи

Выдано на основании акта внеплановой проверки № 07-303 от 27.02.2019 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», выдаю Вам **предписание**:

1. Обеспечить площади учебных кабинетов: на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий, п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Провести ремонт стен в кабинетах №№ 12, 15, 25, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Провести ремонт: полов в туалете для мальчиков на 2 этаже; стен в кабинетах №№ 16, 17, 21, 24, в кабинете № 26 (физики); потолка в кабинете № 27; стен и потолков в кабинете № 31; заменить покрытие полов в кабинетах №№ 25, 31, в кабинете физики (№ 26), в лаборантской кабинета химии, п.п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. В кабинете № 26 (физики) установить умывальную раковину с подводом холодной и горячей воды, п.п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;.

5. Светопроемы учебного помещения (№ 35) оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В учебном кабинете № 35 общее освещение обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В учебном кабинете № 35 классную доску оборудовать софитами, п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. При спортивном зале предусмотреть снарядную, п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Размеры ученической мебели привести в соответствии с п.п. 5.1., 5.3., таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Для обучающихся 2-3-4-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке, для 6-7-9-10-11-х классов на 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5-6 классов наиболее трудные предметы проводить на 2-4-м уроках; у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-х классов после уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями и контрольные работы; продолжительность уроков в первых классах (январь-май) обеспечить не более 40 минут, п.п. 10.7., 10.8., 10.9., 10.10. приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке; указать требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: **по п.п. 3-10 до 01.02.2020 г., по п.п. 1, 2 до 15.08.2021 г.**

указать требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до **02.02.2020 года, 16.08.2021 г.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания, Вам необходимо, в соответствии со ст. 41 Закона о защите прав потребителей, предоставить документированную информацию (копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений) в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управление
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан

Князева Резеда Ильдусовна
специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей
и подростков




Ф.И.О., должность, наименование отдела

подпись

Один экземпляр предписания получил:

27.02.2019 г.



директор МБОУ Школа № 85 Нургалиева Гульнара

Вилевна

дата

подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 07-30

от 27 февраля 2019 г.

Выявлено нарушение даты заключения договора № 07-30 от 27.02.2019 г. в отношении МБОУ Школа № 85 Нургалиева Гульнара, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, микрорайон Восточный, городской территории № 1, улица Кирпильная, дом 10, корпус 1.

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 января 2009 г. № 20-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1997 г. № 11-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Согласно 2-4.2.1821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, издаю Вам предписание:

1. Обеспечить наличие учебных кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м² при стандартной форме занятий, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.1821-10.
2. Провести ремонт пола в кабинетах №№ 12, 13, 15, п. 4.21 СанПиН 2.4.2.1821-10.
3. Провести ремонт пола в туалете для мальчиков № 2, этаж 1 кабинет №№ 16, 17, 21, 24, в кабинете № 26 (физкультура) первого и кабинете № 27, этаж 1 корпус 1 кабинета № 31, кабинет закрытия окна в кабинете №№ 25, 30 в кабинете физики № 30, в кабинете математики 1 этаж, п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.1821-10.
4. В кабинете № 26 (физкультура) установить теплозащитный экран с высотой защитной экранной перегородки 4,20 м, п. 4.2 СанПиН 2.4.2.1821-10.